

ACESSIBILIDADE - SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS DO TRT12 - SETEMBRO 2020

| | Descrição do imóvel | <i>reserva de vagas de estacionamento</i> | <i>vias e rampas adequadas para acesso e circulação</i> | <i>adequação de sanitários</i> | <i>instalação de piso tátil direcional e de alerta</i> | <i> sinalização sonora, visual e tátil (braille)</i> | <i>se pendente, indicar andamento do projeto de adequação</i> | <i>observações eventuais</i> |
|----------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|---|--|
| SEDE | | | | | | | | |
| 01 | SEDE - PRÉDIO ESTEVES JR | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | | Há uma rampa interna com inclinação levemente acima dos padrões da norma NBR 9050 |
| 02 | ANEXO 1 - PRÉDIO ESTEVES JR | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | |
| 03 | ANEXO 2 - PRÉDIO ESTEVES JR | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | REFORMADO RECENTEMENTE (2014) |
| 04 | ALMOXARIFADO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | | REFORMADO RECENTEMENTE (2018) |
| FÓRUNS TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 05 | FT BALNEÁRIO CAMBORIÚ (2 VTs) | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | | |
| 06 | FT BLUMENAU BEIRA RIO (1 VT) | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | | WC acessível somente no pavimento térreo |
| 07 | FT BLUMENAU BB (3 VTs) | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | | Comodato com o BB (pav 7, 8 e 9) |
| 08 | FT BRUSQUE (2 VTs) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | REFORMADO RECENTEMENTE (2020) |
| 09 | FT CHAPECÓ (4 VTs) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | PRÉDIO NOVO (2018) |
| 10 | FT CRICIÚMA (4 VTs) | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | | |
| 11 | FT FLORIANÓPOLIS (7 VTs) | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | | Instalada plataforma no SS (2019), porém o ático permanece sem acessibilidade por impedimentos técnicos. |
| 12 | FT ITAJAÍ (3 VTs) | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | | |
| 13 | FT JARAGUÁ DO SUL (2 VTs) | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | | |
| 14 | FT JOINVILLE (5 VTs) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | PRÉDIO NOVO (2008) |
| 15 | FT LAGES (3 VTs) | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | | apenas o WC de público feminino é acessível |
| 16 | FT RIO DO SUL (2 VTs) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | PRÉDIO NOVO (2014) |
| 17 | FT SÃO JOSÉ (3 VTs) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | PRÉDIO NOVO (2017) |
| 18 | FT TUBARÃO (2 VTs) | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | | |
| VARAS DO TRABALHO | | | | | | | | |
| 19 | VT ARARANGUÁ | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | | não possui WC acessível / secretaria dividida em dois pavimentos |
| 20 | VT CAÇADOR | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | | não possui acessibilidade ao 1º pavto., somente por escada |
| 21 | VT CANOINHAS | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | IMÓVEL ADQUIRIDO DO BB, EM REFORMA - PROJETO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS | Previsão de conclusão da reforma em dezembro/2020. |
| 22 | VT CONCÓRDIA | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | | |
| 23 | VT CURITIBANOS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | PRÉDIO NOVO (2008) |

ACESSIBILIDADE - SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS DO TRT12 - SETEMBRO 2020

| | Descrição do imóvel | <i>reserva de vagas de estacionamento</i> | <i>vias e rampas adequadas para acesso e circulação</i> | <i>adequação de sanitários</i> | <i>instalação de piso tátil direcional e de alerta</i> | <i> sinalização sonora, visual e tátil (braille)</i> | <i>se pendente, indicar andamento do projeto de adequação</i> | <i>observações eventuais</i> |
|----|----------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|---|---|
| 24 | VT FRAIBURGO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | PRÉDIO NOVO (2007) |
| 25 | VT IMBITUBA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | |
| 26 | VT INDAIAL | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | | |
| 27 | VT JOAÇABA | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | | IMÓVEL CEF (Comodato) |
| 28 | VT MAFRA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | PRÉDIO NOVO (2011) |
| 29 | VT NAVEGANTES | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | | |
| 30 | VT PALHOÇA | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | | |
| 31 | VT SÃO BENTO DO SUL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | PRÉDIO NOVO (2007) |
| 32 | VT SÃO MIGUEL DO OESTE | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | PRÉDIO NOVO (2007) |
| 33 | VT TIMBÓ | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | | REFORMADO RECENTEMENTE (Locação) (2019) |
| 34 | VT VIDEIRA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | PRÉDIO NOVO (2006) |
| 35 | VT XANXERÊ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | | PRÉDIO NOVO (2007) |

Fonte das informações: Serviço de Projetos e Obras - SPO / TRT 12ª Região
 Atualização na página: Unidade Socioambiental - USAMB / TRT 12ª Região