

SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS DO TRT12 EM RELAÇÃO À ACESSIBILIDADE

AGOSTO 2021

	Descrição do imóvel	reserva de vagas de estacionamento	vias e rampas adequadas para acesso e circulação	adequação de sanitários	instalação de piso tátil direcional e de alerta	sinalização sonora, visual e tátil (braille)	se pendente, indicar andamento do projeto de adequação	observações
SEDE								
01	SEDE - PRÉDIO R. ESTEVES JR	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Sanitários acessíveis: Foram atendidos em 2020 os pavimentos térreo, 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 9º e 10º. Faltam os pavimentos 4º, 5º, 8º e 11º (que são atendidos mediante acesso via elevadores). Viabilidade técnica para implementação nos demais pavimentos. Rampas internas no térreo com inclinação acima dos padrões da NBR9050.	Atende parcialmente para vias e rampas. Atende parcialmente para adequação de sanitários.
02	ANEXO 1 - PRÉDIO FUNDOS	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Necessidade de estudos para viabilizar a implementação no térreo, 2º e 3º pavimentos. O 1º pavimento possui sanitário acessível (os demais pavimentos são atendidos mediante acesso via elevador).	Atende parcialmente para adequação de sanitários.
03	ANEXO 2 - PRÉDIO R. ESTEVES JR	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		REFORMADO RECENTEMENTE(2014)
04	ALMOXARIFADO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	Elaborado projeto para demarcação de vaga no local	REFORMADO RECENTEMENTE(2018)
FÓRUNS TRABALHISTAS								
05	FT BALNEÁRIO CAMBORIÚ (2 VTs)	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	
06	FT BLUMENAU BEIRA RIO (1 VT)	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	Sanitário acessível no pavimento térreo. Em estudo: implantação de sanitário acessível no 1º pavto. Sinalização tátil (braille) via proad 11.534/2020	Atende parcialmente para adequação de sanitários.
07	FT BLUMENAU BB (3 VTs)	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	Comodato com o BB (pav 7, 8 e 9)
08	FT BRUSQUE (2 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	REFORMADO RECENTEMENTE (2020)
09	FT CHAPECÓ (4 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2018)
10	FT CRICIÚMA (4 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	
11	FT FLORIANÓPOLIS (7 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Instalada plataforma elevatória no subsolo, apenas o ático permanece sem acessibilidade por impedimentos estruturais. Viabilidade de desocupação do pavimento ático	Atende parcialmente para vias e rampas.
12	FT ITAJAÍ (3 VTs)	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	
13	FT JARAGUÁ DO SUL (2 VTs)	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	
14	FT JOINVILLE (5 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2008)

15	FT LAGES (3 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)		
16	FT RIO DO SUL (2 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2014)	
17	FT SÃO JOSÉ (3 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2017)	
18	FT TUBARÃO (2 VTs)	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	Piso tátil e sinalização tátil (placas) podem ser instalados na reforma do imóvel		
VARAS DO TRABALHO									
19	VT ARARANGUÁ	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	Não possui WC acessível / secretaria dividida em dois pavimentos. Prédio alugado e instalado dentro de centro comercial	
20	VT CAÇADOR	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	Não possui acessibilidade ao 1º pavimento, somente por escada	
21	VT CANOINHAS	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	REFORMADO RECENTEMENTE (2021)	
22	VT CONCÓRDIA	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)		
23	VT CURITIBANOS	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2008)	
24	VT FRAIBURGO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2007)	
25	VT IMBITUBA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM			
26	VT INDAIAL	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)		
27	VT JOAÇABA	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	IMÓVEL CEF (Comodato)	
28	VT MAFRA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2011)	
29	VT NAVEGANTES	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	O pavimento inferior está atendendo. O pavimento superior não atende (vias e rampas para acesso). Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	Atende parcialmente para vias e rampas.	
30	VT PALHOÇA	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)		
31	VT SÃO BENTO DO SUL	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2007)	
32	VT SÃO MIGUEL DO OESTE	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2007)	
33	VT TIMBÓ	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	REFORMADO RECENTEMENTE (Locação - 2019)	
34	VT VIDEIRA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2006)	
35	VT XANXERÊ	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2007)	