

SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS DO TRT12 EM RELAÇÃO À ACESSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO E CONFORMIDADE COM NORMATIVAS

DEZEMBRO / 2022

	Descrição do imóvel	reserva de vagas de estacionamento	vias e rampas adequadas para acesso e circulação	adequação de sanitários	instalação de piso tátil direcional e de alerta	sinalização sonora, visual e tátil (braille)	se pendente, indicar andamento do projeto de adequação	observações
SEDE								
01	SEDE - PRÉDIO R. ESTEVES JR	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	Projeto de reforma da Sala do Tribunal Pleno e áreas de apoio em fase final de elaboração com adequação às normativas de Acessibilidade	Sanitários acessíveis apenas nos pavimentos térreo, 1º, 2º, 3º, 6º, 7º 9º e 10º do total de 11 pavimentos. Rampa interna no térreo que faz a ligação da Torre EJ com a Sala do Tribunal Pleno e com o Anexo I não atende aos padrões da NBR 9050. Projeto de sinalização/comunicação visual não atende integralmente à NBR 9050. Necessidade de adequação de pisos táteis.
02	ANEXO 1 - PRÉDIO FUNDOS	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	Sanitário acessível no pavimento térreo em projeto (Reforma da STP)	Sanitário acessível apenas no 1º pavimento (de um total de 4 pavimentos).
03	ANEXO 2 - PRÉDIO R. ESTEVES JR	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		REFORMADO RECENTEMENTE(2014)
04	ALMOXARIFADO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	Elaborado projeto para demarcação de vaga no local	REFORMADO RECENTEMENTE(2018)
FÓRUNS TRABALHISTAS								
05	FT BALNEÁRIO CAMBORIÚ (2 VTs)	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	Previsão de reforma do prédio atual	
06	FT BLUMENAU BEIRA RIO (1 VT)	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Instalação de sanitário acessível no 1º pavto em estudo.	Sanitário acessível apenas no pavimento térreo.
07	FT BLUMENAU BB (3 VTs)	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM		
08	FT BRUSQUE (2 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		REFORMADO RECENTEMENTE (2020)
09	FT CHAPECÓ (4 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2018)
10	FT CRICIÚMA (4 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
11	FT FLORIANÓPOLIS (7 VTs)	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	Instalada plataforma elevatória no subsolo. Estudo de viabilidade de desocupação do pavimento ático	Acesso ao pavimento ático apenas por meio de escada.
12	FT ITAJAÍ (3 VTs)	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM		
13	FT JARAGUÁ DO SUL (2 VTs)	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Projeto para novo prédio do fórum em elaboração	
14	FT JOINVILLE (5 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2008)

15	FT LAGES (3 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
16	FT RIO DO SUL (2 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2014)
17	FT SÃO JOSÉ (3 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2017)
18	FT TUBARÃO (2 VTs)	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	Projeto para novo prédio do fórum em elaboração	
VARAS DO TRABALHO								
19	VT ARARANGUÁ	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Projeto para novo prédio da VT em elaboração	Não possui sanitário acessível / VT instalada em dois pavimentos sem elevador ou rampa
20	VT CAÇADOR	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM		VT instalada em dois pavimentos sem elevador ou rampa
21	VT CANOINHAS	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		REFORMADO RECENTEMENTE (2021)
22	VT CONCÓRDIA	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM		
23	VT CURITIBANOS	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2008)
24	VT FRAIBURGO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2007)
25	VT IMBITUBA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
26	VT INDAIAL	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
27	VT JOAÇABA	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM		
28	VT MAFRA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2011)
29	VT NAVEGANTES	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM		VT instalada em dois pavimentos sem elevador ou rampa
30	VT PALHOÇA	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM		
31	VT SÃO BENTO DO SUL	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2007)
32	VT SÃO MIGUEL DO OESTE	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2007)
33	VT TIMBÓ	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM		REFORMADO RECENTEMENTE
34	VT VIDEIRA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2006)
35	VT XANXERÊ	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2007)