

**SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS DO TRT12 EM RELAÇÃO À ACESSIBILIDADE FÍSICA/ARQUITETÔNICA – ADEQUAÇÃO E CONFORMIDADE COM NORMATIVAS**

JANEIRO / 2024

■ PRÉDIOS QUE FORAM OBJETO DE VISTORIA DE ACESSIBILIDADE EM 2023

	Descrição do imóvel	reserva de vagas de estacionamento	vias e rampas adequadas para acesso e circulação	adequação de sanitários	instalação de piso tátil direcional e de alerta	sinalização sonora, visual e tátil (braille)	se pendente, indicar andamento do projeto de adequação	observações
<b>SEDE</b>								
01	SEDE - PRÉDIO R. ESTEVES JR	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		Sanitários acessíveis apenas nos pavimentos térreo, 1º, 2º, 3º, 6º, 7º 9º e 10º do total de 11 pavimentos (em desacordo com as normativas)  Rampa interna no pavimento térreo que faz a ligação da Torre EJ com o Anexo 1 ("Prédio Velho") não oferece acessibilidade  Projeto de sinalização/comunicação visual não atende integralmente à NBR 9050.  Necessidade de adequação de pisos táteis.  Reforma na Sala do Tribunal Pleno e áreas de apoio executada em 2023 não contempla todas as exigências das normativas
02	ANEXO 1 - PRÉDIO FUNDOS	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM		Sanitário acessível apenas no 1º pavimento (de um total de 4 pavimentos).
03	ANEXO 2 - PRÉDIO R. ESTEVES JR	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		Reformado recentemente (2014)
04	ALMOXARIFADO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	Elaborado projeto para demarcação de vaga no local	Reformado recentemente (2018)
<b>FÓRUNS TRABALHISTAS</b>								
05	FT BALNEÁRIO CAMBORIÚ (2 VTs)	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	Previsão de reforma do prédio atual	
06	FT BLUMENAU AV.BEIRA RIO (1 VT)	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	Instalação de sanitário acessível no 1º pavimento em estudo.	Sanitário acessível apenas no pavimento térreo.
07	FT BLUMENAU RUA XV (3 VTs)	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		
08	FT BRUSQUE (2 VTs)	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO		Reformado recentemente (2020)
09	FT CHAPECÓ (4 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		Prédio novo (2018)
10	FT CRICIÚMA (4 VTs)	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO		
11	FT FLORIANÓPOLIS (7 VTs)	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	Instalada plataforma elevatória no subsolo.  Estudo de viabilidade de desocupação do pavimento ático	Pavimento ático sem acessibilidade, acesso apenas por meio de escada.

12	FT ITAJAÍ (3 VTs)	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			
13	FT JARAGUÁ DO SUL (2 VTs)	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Projeto para novo prédio do fórum em elaboração		
14	FT JOINVILLE (5 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM			
15	FT LAGES (3 VTs)	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			
16	FT RIO DO SUL (2 VTs)	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM		Prédio novo (2014)	
17	FT SÃO JOSÉ (3 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		Prédio novo (2017)	
18	FT TUBARÃO (2 VTs)	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	Projeto para novo prédio do fórum em elaboração		
<b>VARAS DO TRABALHO</b>									
19	VT ARARANGUÁ	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	Projeto para novo prédio da VT em elaboração	VT instalada em prédio com dois pavimentos sem elevador ou rampa Não possui sanitário acessível	
20	VT CAÇADOR	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		VT instalada em prédio com dois pavimentos sem elevador ou rampa	
21	VT CANOINHAS	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		Reformado recentemente (2021)	
22	VT CONCÓRDIA	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM		VT instalada em prédio com dois pavimentos sem elevador ou rampa	
23	VT CURITIBANOS	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			
24	VT FRAIBURGO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO			
25	VT IMBITUBA	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			
26	VT INDAIAL	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM			
27	VT TAPEMA	A Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO) informa não ter dados disponíveis sobre a situação da acessibilidade física no prédio.							VT instalada em setembro de 2022
28	VT JOAÇABA	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			
29	VT MAFRA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM			
30	VT NAVEGANTES	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		VT instalada em prédio com dois pavimentos sem elevador ou rampa	
31	VT PALHOÇA	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM			
32	VT SÃO BENTO DO SUL	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM			
33	VT SÃO MIGUEL DO OESTE	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM			
34	VT TIMBÓ	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM			
35	VT VIDEIRA	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO			
36	VT XANXERÊ	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM			