

**SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS DO TRT12 EM RELAÇÃO À  
ACESSIBILIDADE**

AGOSTO 2021

	Descrição do imóvel	reserva de vagas de estacionamento	vias e rampas adequadas para acesso e circulação	adequação de sanitários	instalação de piso tátil direcional e de alerta	sinalização sonora, visual e tátil (braille)	se pendente, indicar andamento do projeto de adequação	observações
<b>SEDE</b>								
01	SEDE - PRÉDIO ESTEVES JR	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM		- Existe uma rampa interna com inclinação fora dos padrões da norma NBR 9050 (sem acessibilidade) - Os acessos à Sala do Tribunal Pleno estão fora dos padrões da NBR 9050 (sem acessibilidade)
02	ANEXO 1 - PRÉDIO ESTEVES JR	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM		
03	ANEXO 2 - PRÉDIO ESTEVES JR	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		REFORMADO RECENTEMENTE (2014)
04	ALMOXARIFADO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO		REFORMADO RECENTEMENTE (2018)
<b>FÓRUNS TRABALHISTAS</b>								
05	FT BALNEÁRIO CAMBORIÚ (2 VTs)	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	
06	FT BLUMENAU BEIRA RIO (1 VT)	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO		WC acessível somente no pavimento térreo
07	FT BLUMENAU BB (3 VTs)	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO		Comodato com o BB (pav 7, 8 e 9)
08	FT BRUSQUE (2 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	REFORMADO RECENTEMENTE (2020)
09	FT CHAPECÓ (4 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2018)
10	FT CRICIÚMA (4 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	
11	FT FLORIANÓPOLIS (7 VTs)	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM		Instalada plataforma elevatória no subsolo (2019), porém o ático permanece sem acessibilidade por impedimentos
12	FT ITAJAÍ (3 VTs)	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	
13	FT JARAGUÁ DO SUL (2 VTs)	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	
14	FT JOINVILLE (5 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2008)
15	FT LAGES (3 VTs)	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	apenas o WC de público feminino é acessível

16	FT RIO DO SUL (2 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2014)
17	FT SÃO JOSÉ (3 VTs)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2017)
18	FT TUBARÃO (2 VTs)	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO		
<b>VARAS DO TRABALHO</b>								
19	VT ARARANGUÁ	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		não possui WC acessível / secretaria dividida em dois pavimentos
20	VT CAÇADOR	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO		não possui acessibilidade ao 1º pavto., somente por escada
21	VT CANOINHAS	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	REFORMADO RECENTEMENTE (2021)
22	VT CONCÓRDIA	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	
23	VT CURITIBANOS	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2008)
24	VT FRAIBURGO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2007)
25	VT IMBITUBA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
26	VT INDAIAL	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	Sinalização tátil (braille) em processo de contratação pelo SEMAN (PROAD 11534/2020)	
27	VT JOAÇABA	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO		IMÓVEL CEF (Comodato)
28	VT MAFRA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2011)
29	VT NAVEGANTES	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO		
30	VT PALHOÇA	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO		
31	VT SÃO BENTO DO SUL	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2007)
32	VT SÃO MIGUEL DO OESTE	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2007)
33	VT TIMBÓ	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO		REFORMADO RECENTEMENTE (Locação) (2019)
34	VT VIDEIRA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2006)
35	VT XANXERÊ	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		PRÉDIO NOVO (2007)