



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA**



**ATESTADO DE HABITE-SE**



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o parágrafo 2º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto a ser habitado a partir de: 10/06/2025.

**1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO**

<b>Registro de Endereço (RE):</b> RE8027002128A	
<b>Nome da Edificação:</b> TRIBUNAL REGIONAL DE SANTA CATARINA - 12ª REGIÃO	
<b>Nome Fantasia:</b> TRT SANTA CATARINA - VARA DE ARARANGUÁ	
<b>Logradouro público:</b> Rua Américo Cavalcante Rabelo	<b>Nº:</b>
<b>Bairro:</b> CIDADE ALTA	<b>Município:</b> ARARANGUÁ/SC
<b>Complemento:</b> Esquina com Rua Ruy Stockler de Souza	<b>LAT/LONG:</b> (-28.947012528987, -49.492852526042)
<b>Referência:</b>	<b>Arquivo:</b>
<b>Blocos Homologados CBMSC:</b> 1	<b>Blocos Cadastrados CBMSC:</b> 1

**2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL**

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIAO	02.482.005/0001-23
2	D. T.	***979749**

**3. DADOS DA SOLICITAÇÃO**

<b>Protocolo:</b> H8027002498A	<b>Característica de:</b> Baixa Complexidade RPCI (RT)	<b>Nº de Blocos:</b> 1
<b>Área total da solicitação:</b> 378,11 (m <sup>2</sup> )		
<b>Nome Solicitante:</b> D. T.	<b>CPF/CNPJ:</b> ***.979.749-**	<b>Evento:</b> Não
<b>Data da Solicitação:</b> 10/06/2025	<b>Quantidade de anexos:</b> 8	<b>Risco do processo:</b> Risco II

**3.1. DETALHES POR BLOCO**

3.1.1. Vara Araranguá (273578)			
Área da solicitação:	Área aprovada:	Área do projeto:	
<b>Nº de pavimentos:</b> 1	<b>Altura:</b> --	<b>Área do pavimento Tipo:</b> 378,11 (m)	<b>Área de A-1 compartimentada:</b> 0,00 (m <sup>2</sup> )
<b>Complexidade:</b> Baixa Complexidade RPCI (RT)	<b>Carga de incêndio:</b> Média - 450,00 (MJ/m <sup>2</sup> )	<b>Situação:</b> NOVA	<b>Lotação Máxima:</b> 42
<b>Tipo Construtivo:</b> ALVENARIA CONVENCIONAL	<b>Escada do Bloco:</b> Sem escada	<b>Quantidade de Glp:</b> --	<b>Risco do Bloco:</b> Risco II

**Resumo do enquadramento simplificado (3076364):** A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m<sup>2</sup>. Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m<sup>2</sup>. Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0,25m<sup>3</sup>. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m<sup>3</sup>. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.

**Responsável técnico:** Renan Luís Richter      **Registro (CREA/CAU/CRT):** RS230356

**OCUPAÇÕES**

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m <sup>2</sup> )	Área Comum (m <sup>2</sup> )	Área Solicitada (m <sup>2</sup> )
1	H-4 [Serviço de saúde e institucional] Edificação Pública	Edificações dos poderes executivo, legislativo e judiciário	0,00	42,00	378,11	0,00	378,11

**RISCOS ESPECIAIS**

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

**SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA**

[ AI ] - Alarme de incêndio	[ DAI ] - Detectores automáticos de incêndio
[ IE ] - Iluminação de emergência	[ PPE ] - Proteção por extintores
[ SE ] - Saídas de emergência	[ SAL ] - SAL - Sinalização para abandono de local
[ IEL ] - Instalações elétricas	

**4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO****Resultado:** DEFERIDO**Observações:**

Quartel de ARARANGUÁ/SC, 10/06/2025

**Assinatura Eletrônica**

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME .....

ARARANGUÁ/SC, 10/06/2025

LOCAL E DATA .....

Autenticidade e-SCI: **b92a0a1edfaabca4a8752b7a6d224a7826b5bf7c**